

Sachstandsbericht zur Abarbeitung des FUK-Berichts vom 11.08.2015

- zum Feuerwehr-Ausschuss am 09.11.2017**
- Samtgemeindeausschuss am 06.12.2017**
- Samtgemeinderat am 14.12.2017**

Der sich aus dem FUK-Bericht 2015 ergebende Maßnahmenkatalog (s. Anlage) ist, unter Erweiterung der Überprüfung der persönlichen Schutzausrüstungen der Kameraden in Helvesiek und Lauenbrück am 19.10.2017 durch den GBM Intelmann und FBL I, Fr. Hoppe hinsichtlich des Standes der Abarbeitung überprüft worden.

Folgende Ergebnisse wurden festgestellt:

Allgemein

- Pers. Schutzausrüstung: wird noch aus den Haushaltsmitteln **2017** vollständig ergänzt/ausgetauscht; Erweiterungen aus dem HH 2018 (hier waren in allen Ortswehren noch nicht mehr zugelassene Ausrüstungsgegenstände zu finden)
- Kraftstoffkanister: erledigt
- Getrennte Sanitärräume für Damen und Herren:
 - Fintel: mit Sporthallennutzung geregelt
 - Vahlde: DGH-Nutzung möglich
 - Stemmen: Um-/Anbau
 - Lauenbrück: vorhanden
 - Helvesiek: Neubau

Fintel

- Beleuchtung der Stellplätze in Fintel: fehlt; Aufgabe **Gemeinde Fintel/SG**
Mit Bgm. Bruns wurde 2015 vereinbart, dass im Zuge der Ausbesserung der Stellplätze (Schotter o.ä. neben die Rasengittersteine) auch die Kabel für die Beleuchtung (3 Lampen über die gesamte Strecke) gelegt werden sollen. Der Bauhof muss hier die Lampen anschließen. > **2. Quartal 2018 oder früher**

Zusätzlich problematisch: neue „Poller“ im Einfahrtsbereich (warum?); bitte nach vorne, an die Hecken versetzen, blockieren jetzt bereits Stellflächen.

Aufgabe FW/SG: Beleuchtung über Dämmerungsschalter/Bewegungsmelder (an der Auffahrt bereits) regeln. Oder: eine Lampe dauerhaft an? LED. > **2018**

- Gefahrstoffe kennzeichnen + sicher lagern: erledigt
- PKW-Stellplätze schaffen/kreuzende Wege verhindern: besteht weiter (Bestandsschutz); sollte aber zeitnah angegangen werden > **2018**

- Stolperstellen Parkplatz: erledigt

Vahlde

- Schneefanggitter: erledigt
- Verkehrsweg ums Fahrzeug: wurde soweit irgend möglich eingerichtet
- Lagermöglichkeiten: keine weiteren Kapazitäten > SG-Lager in Lauenbrück
- Rutschhemmung des Fußbodens: **SG** durch Streichen erreichen > **1. Quartal 2018 oder früher**
- Entwässerung des Fußbodens: Reinigungsdienst = erledigt
- Abgasabsaugung: **HH 2018**
- Ladungssicherung: erledigt
- Tür zur Küche (ESG): ist Plexiglas = erledigt

Stemmen

- Arbeitsgrube: mit Planken gesichert: **FW** sollte zusätzlich sichern / markieren
- Entwässerung Fußboden: Reinigungsdienst = erledigt
- Abgasabsaugung: entfällt durch An-/ Umbau **2018**
- Aufenthaltsbereich in der Fzg.-Halle: erledigt
- Rutschhemmung Bodenbelag Werkstatt: entfällt durch An-/ Umbau **2018**
- Beleuchtung Fahrzeughalle: erledigt

Insgesamt wurde durch die kleinen, großen und sehr großen baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich in den vergangenen 2 Jahren viel zur Sicherung, guten Ausstattung und damit auch der Wertschätzung des Ehrenamtes Feuerwehr getan.

Einige Maßnahmen bleiben für 2018 anzugehen. Dies wird gelingen.

Im Auftrag

Hoppe